

აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-TL-0231
გენერალური დირექტორის განკარგულება №06/17
თარიღი: 21.01.2019

„ვამტკიცებ“
აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი
მალხაზ ხარებავა

საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფერო

შპს „გუდანი +“ –ს საგამოცდო ლაბორატორია

ქ. თბილისი, გაფრინდაულის ქ. # 6.

| № | გამოსაცდელი პროდუქტი/მასალა | გამოცდების სახეობა | საკვლევი პარამეტრები | გამოცდის მეთოდის იდენტიფიკაცია და დასახელება |
|----|--|--------------------|---|--|
| 1. | დამიწების კონტური. | ელ. მაგნიტური | დამიწების წინაღობა ომებში $\Omega \pm 5\%$ ცდომილებით | 1. გოსტ 12.1.030-81 „ელ. უსაფრთხოება. დამცავი დამიწება, დანულება“ |
| 2. | ელ. მოწყობილობების, დანადგარების და კაბელების (გამტარების) იზოლაცია. | ელექტრული წინაღობა | იზოლაციის წინაღობა $M\Omega \pm 10\%$ ცდომილებით. | 1. 3345-76 „კაბელები, გამტარები ზონარები“. 2. PD 34.45 – 51.300-97 ელ. მოწყობილობების გამოცდების მოცულობა და ნორმები (პ. 4 – 5 – 6 – 7) 3. GD/TL/MP-5.4-02 „მეთოდები და პროცედურები“ |